

	SERVIZIO DI ESECUZIONE MISURE ANNUALI DI COLLIMAZIONE BACINI IDROELETTRICI	REV. 00 13/02/2019
	SPECIFICA TECNICA	

Oggetto del servizio: esecuzione delle misure annuali di collimazione bacini idroelettrici come da disposizioni PAT. Punti fissi già in campo.

Durata del contratto: 5 anni dall'ordine.

Obblighi dell'operatore:

1. Bacino idroelettrico Centrale Canezza:

- messa a disposizione di n° 14 prismi da posizionare su codoletti in inox nei punti fissi;
- misurazione periodica di tutte le baseline previste dei 14 riferimenti in tre strati con strumentazione di alta precisione con lettura angolare di 1" (1cc) e portata distanziometro 3000 m. con precisione 1mm.+1ppm registrazione temperature e pressione per ogni sessione;
- acquisizione dati e calcolo compensazione coordinate , redazione tabella spostamenti con disegno in scala adeguata dei vettori di movimento. Consegna dei dati grezzi strumento (GSI) e consegna relazione annuale
- da effettuare 1 misura annuale

2. Bacino idroelettrico Centrale di Serso:

- collimazione ottica su due mire mobili posizionate sul coronamento, traguadabili da una base per collimatore secondo un allineamento fisso;
- consegna dei dati e relazione annuale
- da effettuare 2 misure annuali